



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

## DIVISÃO de AMBIENTE e SERVIÇOS URBANOS ( DASU )

### EDITAL — Resultado de Análises da Água para Consumo Humano

1º Trimestre 2024 (01 abril a 30 junho)

Zona de Abastecimento: **VILA NOVA**

Entidade Gestora em Baixa: Município de Alfândega da Fé

**Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69 /2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Min.	Máx.			PREVISTAS	REALIZADAS	
<b>Controlo de Rotina 1</b>								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	---	---	---	1	1	100%
<b>Controlo de Rotina 2</b>								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	120	0	0	100%	1	1	100%
Conduktividade ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	169	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	0	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	0	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	0	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	0	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<1,0	0	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
<b>Controlo de Inspeção</b>								
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/L NH <sub>3</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benz(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetas (µg/L Crn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (µg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (mg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
HAP (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[b]fluoranteno	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[k]fluoranteno	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[ghi]períleno	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
THM (µg/L)	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	---	---	---	---	0	0	---
Deseterbutilazina (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Metríbuzina (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida - P (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Alfa - total (Bq/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	---	---	---	---	0	0	---


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---

MEDIDAS CORRETIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 26 de agosto de 2024.



  
O Vereador:  
Barão de Figueiredo

Login: nunojac